

Autorización NPDES para descargar a las aguas de los Estados Unidos, Permiso Núm. NM0029483

La dirección postal del solicitante es:

Camino Real Regional Utility Authority  
P.O. Box 429  
Sunland Park, NM 88063

La descarga de la instalación esta localizada en la Latitud 31° 47' 54" Norte and Longitud 106° 33' 24" Oeste, en el Condado Doña Ana, Nuevo Mexico. Está catalogada conforme al Código para la Clasificación Industrial Estándar 4952, el aplicante opera una planta de tratamiento de aguas usadas con capacidad de diseño de 2.0 MGD proveyendo servicios sanitarios a una población de 21,000 personas. La facilidad descarga al Rio Grande en el Segmento 20.6.4.101. Los usos designados del agua receptora se enuncian en la hoja informativa.

Esta es una renovación del permiso emitido el 27 de marzo de 2015, con fecha de entrada en vigencia el 1° de mayo de 2015, y fecha de caducacion el 30 de abril de 2020.

Los cambios con respect al permiso anterior son los siguientes:

- TP & TN requerimiento de monitoreo han sido incluidos.
- Limite de WET han sido incorporados.
- Limites de BOD han sido actualizados.

Una hoja informativa está disponible para revision.

#### Certificación del Estado

Esta notificación también sirve como notificación pública de la intención de la Oficina de Calidad de Aguas Superficiales del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México, de considerar la emisión de la certificación de la Sección 401 de la Ley de Agua Limpia (CWA por sus siglas en inglés). El objetivo de dicha certificación es garantizar de manera razonable que las actividades permitidas se lleven a cabo de manera que cumplan con los estándares aplicables de calidad del agua de Nuevo México, inclusive la política de anti-degradación y el plan de manejo de la calidad del agua en todo el estado. El permiso NPDES no se emitirá hasta que se hayan cumplido los requisitos de certificación de la Sección 401.

Si usted desea hacer algún comentario sobre la certificación estatal, envíe los comentarios por escrito dentro del periodo de 30 días a:

Sarah Holcomb, Program Manager  
Surface Water Quality Bureau  
New Mexico Environment Department  
P.O. Box 5469  
1190 Saint Francis Drive

Santa Fe, NM 87502-5469  
Phone (505) 827-2798  
[holcomb.sarah@state.nm.us](mailto:holcomb.sarah@state.nm.us)