

Autorización NPDES para descargar a las aguas de los Estados Unidos, Permiso Núm. NM0023311

La dirección postal del solicitante es:

Ciudad de Las Cruces
680 N Motel Blvd.
Las Cruces, NM 88005

La descarga de la instalación está localizada en 2851 West Amador, Las Cruces, Condado Dona Ana, Nuevo Mexico. Clasificación Industrial (SIC) 4952, el aplicante opera una POTW con un flujo de diseño de 13.5 MGD sirviendo a 107,885 personas, incluyendo 8 industrias significativas. El efluente es declorinado y descargado a una zanja sin nombre que luego llega al Rio Grande (Segmento 20.6.4.101 de la cuenca de San Juan). Los usos designados del agua receptora se enuncian en la hoja informativa.

Esta es una renovación del permiso emitido el 30 de septiembre de 2015, con fecha de entrada en vigencia el 1º de noviembre de 2015, y fecha de caducación el 31 de octubre de 2020.

Los cambios con respect al permiso anterior son los siguientes:

1. Nuevos límites para PCBs han sido añadidos con fecha de cumplimiento.
2. Frecuencia de monitoreo de % removido ha sido reducido.
3. Monitoreo de contaminantes toxicos han sido añadido.
4. Unidad MPN para E. coli bacteria ha sido añadido como opcional.
5. Limitación para WET ha sido establecido para *Ceriodaphnia dubia* con fecha de cumplimiento.

Una hoja informativa está disponible para revision.

Certificación del Estado

Esta notificación también sirve como notificación pública de la intención de la Oficina de Calidad de Aguas Superficiales del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México, de considerar la emisión de la certificación de la Sección 401 de la Ley de Agua Limpia (CWA por sus siglas en inglés). El objetivo de dicha certificación es garantizar de manera razonable que las actividades permitidas se lleven a cabo de manera que cumplan con los estándares aplicables de calidad del agua de Nuevo México, inclusive la política de anti-degradación y el plan de manejo de la calidad del agua en todo el estado. El permiso NPDES no se emitirá hasta que se hayan cumplido los requisitos de certificación de la Sección 401.

Sarah Holcomb
PSRS Program Manager

New Mexico Environment Department
Surface Water Quality Bureau
P.O. Box 5469
1190 Saint Francis Drive
Santa Fe, NM 87502-5469
Tel (505)-819-9734
Fax (505) 827-0160
sarah.holcomb@state.nm.us