

Autorización NPDES para descargar a las aguas de los Estados Unidos, Permiso Núm. NM0020583

La dirección postal del solicitante es:

City of Farmington
800 Municipal Drive
Farmington, NM 87401-2663

La descarga de la instalación está localizada en 1395 South Lake Street, Farmington, San Juan County, Nuevo Mexico. Clasificación Industrial (SIC) 4952, el aplicante opera una POTW con un flujo de diseño de 6.67 MGD sirviendo aproximadamente a 50,000 personas. El efluente descarga al Rio San Juan en el Segmento Numero 20.6.4.401 de la cuenca de San Juan. Los usos designados del agua receptora se enuncian en la hoja informativa.

Esta es una renovación del permiso emitido el 30 de septiembre de 2016, con fecha de entrada en vigencia el 1º de noviembre de 2016, y fecha de caducación el 31 de octubre de 2021.

Los cambios con respect al permiso anterior son los siguientes:

- Cambios al límite de incremental neto y carga de masa para TDS han sido establecidos;
- Frecuencia de monitoreo de WET utilizando *Daphnia pulex* y *Pimephales promelas* ha sido cambiado a 1/trimestre;
- Monitoreo de los contaminantes Cadmio, 2,3,7,8-TCDD Dioxina, Pentachlorophenol, Aldrina, Clordano y Toxafeno han sido añadido; y,
- Un límite y un itinerario de cumplimiento han sido establecidos para Cianuro.

Una hoja informativa está disponible para revision.

Certificación del Estado

Esta notificación también sirve como notificación pública de la intención de la Oficina de Calidad de Aguas Superficiales del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México, de considerar la emisión de la certificación de la Sección 401 de la Ley de Agua Limpia (CWA por sus siglas en inglés). El objetivo de dicha certificación es garantizar de manera razonable que las actividades permitidas se lleven a cabo de manera que cumplan con los estándares aplicables de calidad del agua de Nuevo México, inclusive la política de anti-degradación y el plan de manejo de la calidad del agua en todo el estado. El permiso NPDES no se emitirá hasta que se hayan cumplido los requisitos de certificación de la Sección 401.

Susan A. Lucas Kamat
Municipal Team Supervisor, Point Source Regulation Section
New Mexico Environment Department
Surface Water Quality Bureau
1190 S. St. Francis Dr.

P.O. Box 5469
Santa Fe, NM 87502
Phone: 505-946-8924
Email: Susan.LucasKamat@state.nm.us