Autorización NPDES para descargar a las aguas de los Estados Unidos, Permiso Núm. NM0029629

La dirección postal del solicitante es:

Anthony Water and Sanitation District
P.O. Box 1751
Anthony, New Mexico 88021

La instalación está autorizada a descargar al Rio Grande en el segmento 20.6.4.101 NMAC de la cuenca del Rio Grande desde la facilidad localizada en 1155 N. Fourth St. En Anthony, Condado de Dona Ana, Nuevo Mexico. Los usos designados del agua receptora se enuncian en la hoja informativa.

Bajo el código SIC 4952, la descarga de la facilidad es de aguas residuales domésticas. Esta es una renovación del permiso emitido el 21 de febrero de 2018, con fecha de entrada en vigencia el 1° de marzo de 2018, y fecha de caducación el 28 de febrero de 202e.

Los cambios con respecto al permiso anterior son los siguientes:

- A. Límites de cloro han cambiado de 19 ug/L to 11 ug/L para proteccion crónica con 100% del efluente.
- B. Descargas de la facilidad pueden entrar al Rio Grande por el segmento 20.6.4.101 con un flujo bajo de (4Q3) de 0 cfs. Permiso previo identifico el 4Q3 como 1.06cfs.
- C. Requerimiento para monitorear Alpha han sido agregados al permiso basado en el analisis de RP para causar o contribuir a violaciones al standard de calidad de agua del estado.
- D. Agrego data del afluente para BOD y TSS en DMR's.

Una hoja informativa está disponible para revisión.

Certificación del Estado

Esta notificación también sirve como notificación pública de la intención de la Oficina de Calidad de Aguas Superficiales del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México, de considerar la emisión de la certificación de la Sección 401 de la Ley de Agua Limpia (CWA por sus siglas en inglés). El objetivo de dicha certificación es garantizar de manera razonable que las actividades permitidas se lleven a cabo de manera que cumplan con los estándares aplicables de calidad del agua de Nuevo México, inclusive la política de anti-degradación y el plan de manejo de la calidad del agua en todo el estado. El permiso NPDES no se emitirá hasta que se hayan cumplido los requisitos de certificación de la Sección 401.

Si quiere comentar en la Certificación de Estado, someta los comentarios escritos dentro de los 30-días a:

Susan A. Lucas-Kamat
Municipal Team Supervisor, Point Source Regulation Section
New Mexico Environment Department
Surface Water Quality Bureau
1190 S. St. Francis Dr.
P.O. Box 5469
Santa Fe, NM 87502
Phone: 505-946-8924
Email: susan.lucaskamat@env.nm.gov