

Limpieza tras el incendio de la instalación de baterías en Moss Landing

Recolección de aguas superficiales en Moss Landing

La protección del medioambiente es el objetivo principal de todos los esfuerzos de recuperación pos-incendio en la central eléctrica de Moss Landing. Mediante el uso del sistema existente de gestión del agua de Vistra en adición al sistema de recolección de agua diseñado específicamente para el área de preparación de las baterías, todas las aguas superficiales afectadas de la instalación se recolectarán y analizarán para determinar los métodos de disposición más adecuados.

Sistema de recolección de aguas superficiales

La facilidad de Moss Landing tiene un sistema interno de recolección y gestión de aguas para captar y retener el agua dentro de la instalaciones de la facilidad. La facilidad cuenta con un sistema de tuberías y tanques de almacenamiento que tiene la capacidad de recolectar y almacenar el agua afectada, incluyendo aguas asociadas al traslado y manejo de materiales. Estos sistemas de manejo de aguas garantizan que aguas provenientes de áreas afectadas de la facilidad puedan ser analizadas, si necesario, para determinar la eliminación adecuada.



✓ El agua utilizada en la central eléctrica de Moss Landing drena hacia un sistema de drenaje de circuito cerrado que funciona para toda la propiedad. Este sistema de drenaje recolecta:

- Aguas pluviales o de lluvia
- Agua para la supresión y control de polvo
- Agua asociada al traslado y manejo de materiales
- Todas las otras fuentes de agua

✓ Moss Landing 300 es el edificio que se quemó en el incendio. El agua utilizada durante los esfuerzos de remoción y procesamiento de las baterías en Moss Landing 300 debido a los impactos del incendio se almacena en tanques para el almacenamiento de agua sobre el nivel del suelo (se muestran arriba) donde permanece hasta que se muestrea y analiza.

✓ El agua que no cumple con los estándares de regulación se retira de los tanques de almacenamiento para su transporte por profesionales con licencia para el manejo de residuos y disposición en instalaciones externas aprobadas por la EPA (por sus siglas en inglés).



Recolección de agua en el área de montaje

Sistema de recolección de agua de la zona de montaje

Además del sistema existente de manejo de aguas pluviales de la instalación, se construyó un área de recolección de agua específica para el área pavimentada de preparación de las baterías.

En el caso de que una batería de esta área se sobrecaliente, el agua utilizada para mitigar el calentamiento se retendrá en esta zona de recolección y esta agua recolectada se someterá a otros análisis para determinar el método de disposición más adecuado.

La seguridad seguirá siendo la prioridad principal de las operaciones en la facilidad

Para obtener más información, visite [epa.gov/ca/moss-landing-vistra-battery fire](https://epa.gov/ca/moss-landing-vistra-battery-fire)

